




AMBIENT SYSTEM

Ambient System ABT-xCtrLine-2 högtalarlinjekort, 2 linjer

Produktkod ABT-xCrtLine-2 · System för talat utrymningslarm > Centralutrustning

Styrkort för två oberoende högtalarlinjer (A och B) för en styrkortplats i centralenheten. Omkoppling mellan huvud- och reservförstärkare, linjeövervakning, EN 54-16.

- Två oberoende högtalarlinjeutgångar (A och B)
- Omkoppling mellan huvud- och reservförstärkare
- Linjemätning med impedans, som slinga eller med EOL-modul
- Upptäcker fel, avbrott och jordfel



Produktbeskrivning

ABT-xCtrLine-2 är ett styrkort för högtalarlinjer från Ambient System med två oberoende högtalarlinjeutgångar (A och B). I PAP:s produktlista skrivs koden ABT-xCrtLine-2. Kortet kopplar linjerna mellan huvud- och reservförstärkaren.

Linjernas mätmetod väljs i programvarans inställningar: impedans, slinga eller ändmodul (EOL-modul). Kortet upptäcker fel, linjeavbrott och jordfel. Enligt smartVES-systemets datablad passar kortet i styrkortplatsen i alla centralenheter.

Tekniska data

Produktkod	ABT-xCrtLine-2
Tillverkare	Ambient System
Tillverkarens kod	ABT-xCtrLine-2
Produktgrupp	System för talat utrymningslarm > Centralutrustning
Utgångar	2 högtalarlinjer (A, B)
Mätmetoder	Impedans, slinga, ändmodul (EOL-modul)
Frekvens för impedansmätning	1–48 kHz
Signalfrekvens för EOL-moduler	18–24 kHz
Högsta mätbara ström	20 A
Högsta mätbara spänning	200 V
Mätnoggrannhet	Max. 5 %
Strömförsörjning	Från centralenhetens bakplan
Strömförbrukning	121 mA (48 V)
Kontakt	6-polig skruvplint (Phoenix, 5,08 mm), ingår i leveransen
Kortplats	Styrkortplats

Drifttemperatur	0...+60 °C
Luftfuktighet	15–80 % (icke-kondenserande)
Lagringstemperatur	–20...+70 °C
Mått	70 × 215 × 30 mm
EN 54-godkännande	EN 54-16 (som en del av systemet)
CPR	1488-CPR-0500/W (MultiVES), 1438-CPR-0948 (smartVES)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: ABT-xCtrLine-2 (Ambient System)

CPR-certifikat (serie): 1438-CPR-0948, smartVES-systemet

PrestandadeklARATION (DoP) (serie): smartVES-systemet smart-20230925

EU-försäkran om överensstämmelse (serie): smartVES-systemet smartVES-DCE-20231025

CPR-certifikat (serie): 1488-CPR-0500/W, MultiVES-systemet

PrestandadeklARATION (DoP) (serie): MultiVES-systemet MULTIVES-20200525

EU-försäkran om överensstämmelse (serie): MultiVES-systemet Multives-DCE-20210101

Bruksanvisning (serie): MultiVES-system för talat utrymningslarm

Datablad (serie): smartVES-system för talat utrymningslarm (Ambient System)

Bruksanvisning (serie): smartVES-system för talat utrymningslarm

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/abt-xcrtline-2/