



## KIDDE

# Kidde Stratos 9-30699N-P dammfilter för ModuLaser- och HSSD-2-detektorer, 6 st.

Produktkod 60802 · Aspirerande rökdetektering > Filter och underhåll

Utbytesdammfilter för aspirerande rökdetektorer ModuLaser, MiniLaser och HSSD-2, förpackning med 6 st..

- ModuLaser, MiniLaser och HSSD-2
- Mått 25 × 60 × 75 mm
- Förpackning med 6 st.



## Produktbeskrivning

9-30699N-P är Kiddes utbytesdammfilter för de aspirerande rökdetektorerna AirSense Stratos ModuLaser och MiniLaser. Enligt tillverkaren passar filtret även till HSSD-2-detektorer. Förpackningen innehåller sex filter.

Enligt installationsanvisningen för ModuLaser får filterkassetten inte återanvändas, och detektorn ger filterfel när filtervärdet sjunker till 20 %. Enheten stängs av under bytet så att filterstatusen nollställs.

## Tekniska data

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Produktkod          | 60802                                             |
| Tillverkare         | Kidde                                             |
| Tillverkarens kod   | 9-30699N-P                                        |
| Produktgrupp        | Aspirerande rökdetektering > Filter och underhåll |
| Kompatibilitet      | Stratos ModuLaser, MiniLaser, HSSD-2              |
| Mått                | 25 × 60 × 75 mm                                   |
| Förpackningsstorlek | 6 st.                                             |

## Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: 9-30699N-P

Installationsanvisning (serie): ModuLaser

**Begär offert eller fråga mer:** försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16