



PANASONIC

Panasonic 5095 TLON Manager Kit

Tuotekoodi 43004 · Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet

Ohjelmisto- ja laitepaketti Panasonic EBL512 G3- ja EBL512-paloilmoitinkeskusten TLON-verkon luomiseen, asentamiseen ja ylläpitoon. Sisältää TLON Manager -ohjelman ja USB-verkkoliitännän.

- TLON Manager -ohjelma TLON-projektin luontiin, asennukseen ja ylläpitoon
- U10 USB -verkkoliitäntä (75010R) kaapeleineen
- Lisenssi 64 LNS-krediitille tietokonetta kohden
- Verkkoon 2–30 EBL512 G3- tai EBL512-keskusta
- Tukee myös kahdennettua TLON-verkkoa (verkot 0 ja 1)

Tuotekuvaus

5095 TLON Manager Kit on työkalupaketti Panasonic EBL512 G3- ja EBL512-paloilmoitinkeskusten TLON-verkon käyttöönottoon ja huoltoon. TLON Manager 2.0 -ohjelmalla luodaan TLON-projekti, asennetaan se verkon keskuksiin ja ylläpidetään verkkoa. Tietokone liitetään TLON-verkkoon paketin USB-verkkoliitännällä.

Paketti sisältää:

- U10 USB -verkkoliitäntä, tyyppi 75010R
- verkkoliitäntäkaapeli (1,5 m)
- USB-muistitikku, jolla Echelon LNS Server 3.27, TLON Manager V2.0.x, OpenLDV-ajuri ja dokumentaatio
- USB-jatkokaapeli (0,6 m)
- lisenssi (64 krediittiä tietokonetta kohden)

Käyttökohteet

TLON-verkkoon voidaan liittää kahdesta kolmeen kymmeneen keskusta. Jokaisessa keskuksessa tarvitaan vähintään yksi TLON-liitäntäkortti (5090). EBL512 G3 -keskuksissa voidaan käyttää kahta liitäntäkorttia, jolloin muodostuu kaksi rinnakkaista eli kahdennettua verkkoa; tällöin luodaan kaksi identtistä projektia. Verkkoon voidaan tarvittaessa lisätä reitittimiä kanavien ja kaapelipituuden kasvattamiseksi ja sama verkko voi sisältää sekä EBL512 G3- että EBL512-keskuksia.

Asennus

Projektin voi suunnitella toimistolla ilman verkkoyhteyttä (Engineered Mode) ja asentaa kohteessa käyttöönoton yhteydessä. USB-verkkoliitäntä kytketään keskuksen RJ45-liittimeen (EBL512 G3:ssa emokortin J10 verkolle 0 ja J11 verkolle 1). 64-bittinen Windows edellyttää TLON Manager V2.0.1:tä tai uudempaa sekä OpenLDV-ajuria.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	43004
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet
Sisältö	U10 USB -verkkoliitäntä 75010R, verkkoliitäntäkaapeli 1,5 m, USB-muistitikku, USB-jatkokaapeli 0,6 m, lisenssi
Ohjelmisto	TLON Manager V2.0.x, Echelon LNS Server 3.27, OpenLDV-ajuri

Lisenssi	64 krediittiä tietokonetta kohden
Liitäntä	USB (tietokone), RJ45 (keskus)
Kapasiteetti	2–30 keskusta TLON-verkossa
Yhteensopivuus	EBL512 G3 (emokortti 5010/5012), EBL512 (1556), TLON-liitäntäkortti 5090/1590

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: Panasonic 5095 TLON Manager Kit

Tuote-esite: Panasonic 5095 TLON Manager Kit

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/5095-tlon-manager-kit/