



AMBIENT SYSTEM

Ambient System ABT-xLogOUT-8c relekortti ohjauskorttipaikkaan, 8 relelähtöä

Tuotekoodi ABT-xLogOUT-8c · Äänievakuointijärjestelmät > Keskuslaitteet

Relelähtökortti keskusyksikön ohjauskorttipaikkaan. 8 ohjelmoitavaa, galvaanisesti erotettua relettä tilatietojen välittämiseen muille järjestelmille. EN 54-16.

- 8 ohjelmoitavaa relelähtöä
- Lähdöt galvaanisesti erotettuja
- Releet 1–4 NC, releet 5–8 NO
- Ohjauskorttipaikkaan (myös SMART-CU-11-keskukset)



Tuotekuvaus

ABT-xLogOUT-8c on Ambient Systemin relelähtökortti keskusyksikön ohjauskorttipaikkaan. Sen kahdeksalla täysin ohjelmoitavalla releellä äänievakuointijärjestelmän tiloja välitetään muihin järjestelmiin. Kanavissa 1–4 on avautuvat (NC) ja kanavissa 5–8 sulkeutuvat (NO) releet. Jokainen lähtö on galvaanisesti erotettu.

MultiVES-datalehden mukaan releillä ei saa kytkeä kapasitiivisia eikä induktiivisia kuormia, koska niiden käynnistysvirta tai jännitepiikki voi ylittää sallitun kytkentävirran tai -jännitteen.

Kortista on kaksi versiota, jotka eroavat korttipaikan ja koon puolesta: ABT-xLogOUT-8c ohjauskorttipaikkaan (70 × 215 × 25 mm) ja ABT-xLogOUT-8f toimintokorttipaikkaan (70 × 160 × 25 mm).

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	ABT-xLogOUT-8c
Valmistaja	Ambient System
Tuoteryhmä	Äänievakuointijärjestelmät > Keskuslaitteet
Lähdöt	8 relelähtöä, galvaanisesti erotettu
Lähtötyypit	4 × NC, 4 × NO
Suurin kytkentävirta	0,5 A
Suurin kytkentäjännite	48 V
Virransyöttö	Keskusyksikön taustalevyiltä
Virrankulutus	10 mA (48 V)
Liitin	16-napainen ruuviliitin (Phoenix, 3,5 mm), kuuluu toimitukseen
Korttipaikka	Ohjauskorttipaikka
Käyttölämpötila	0...+60 °C
Kosteus	15–80 % (ei tiivistyvä)
Varastointilämpötila	–20...+70 °C

Mitat	70 × 215 × 25 mm
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-16 (järjestelmän osana)
CPR	1438-CPR-0948 (smartVES), 1488-CPR-0500/W (MultiVES)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ABT-xLogOut-8c ja ABT-xLogOut-8f (smartVES) (Ambient System)

Datalehti: ABT-xLogOut-8c ja ABT-xLogOut-8f (MultiVES) (Ambient System)

CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0948, smartVES-järjestelmä

Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): smartVES-järjestelmä smart-20230925

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): smartVES-järjestelmä smartVES-DCE-20231025

CPR-todistus (sarja): 1488-CPR-0500/W, MultiVES-järjestelmä

Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): MultiVES-järjestelmä MULTIVES-20200525

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): MultiVES-järjestelmä Multives-DCE-20210101

Käyttöohje (sarja): MultiVES-äänievakuointijärjestelmä

Datalehti (sarja): smartVES-äänievakuointijärjestelmä (Ambient System)

Käyttöohje (sarja): smartVES-äänievakuointijärjestelmä

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/abt-xlogout-8c/