



KIDDE

Kidde Stratos 9-30699N-P pölysuodatin ModuLaser- ja HSSD-2-ilmaisimiin, 6 kpl

Tuotekoodi 60802 · Näytteenottojärjestelmät > Suodattimet ja huolto

Vaihtopölysuodatin ModuLaser-, MiniLaser- ja HSSD-2-näytteenottoilmaisimiin, 6 kpl:n pakkaus.

- ModuLaser, MiniLaser ja HSSD-2
- Mitat 25 × 60 × 75 mm
- 6 kpl:n pakkaus



Tuotekuvaus

9-30699N-P on Kidden vaihtopölysuodatin AirSense Stratos ModuLaser- ja MiniLaser-näytteenottoilmaisimiin. Valmistajan mukaan suodatin sopii myös HSSD-2-ilmaisimiin. Pakkauksessa on kuusi suodatinta.

ModuLaserin asennusohjeen mukaan suodatinkasettia ei käytetä uudelleen ja ilmaisim antaa suodatinvian, kun suodattimen arvo laskee 20 %:iin. Laite sammutetaan vaihdon ajaksi, jotta suodattimen tila nollautuu.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	60802
Valmistaja	Kidde
Valmistajan koodi	9-30699N-P
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Suodattimet ja huolto
Yhteensopivuus	Stratos ModuLaser, MiniLaser, HSSD-2
Mitat	25 × 60 × 75 mm
Pakkauskoko	6 kpl

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: 9-30699N-P

Asennusohje (sarja): ModuLaser

Pyydä tarjous tai kysy lisää: myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16