



PANASONIC

Panasonic 3364 I/O-yksikkö, valvotut 24 V:n lähdöt

Tuotekoodi 41370 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt

Osoitteellinen jänniteohjausyksikkö, jossa on kaksi valvottua 24 V DC -lähtöä hälytinlaitteille ja yksi lähtö palo-ovien sulkemiseen. Kytetään COM-silmukkaan ja ulkoiseen 24 V -syöttöön.

- Kaksi ohjelmoitavaa, valvottua 24 V DC -lähtöä hälytinlaitteille
- Erillinen 24 V DC -lähtö palo-ovien pitomagneeteille
- Ovilähtö katkeaa noin 30 s verkko- tai silmukavian jälkeen
- Lähdöt enintään 1 A jatkuvasti
- Hyväksytty EN 54-18, CPR 0786-CPR-21201
- DIN-kiskoasennus lisävarusteella 3363



Tuotekuvaus

Panasonic 3364 on osoitteellinen kahden valvotun jännitelähdön yksikkö Panasonicin EBL-paloilmoitinkeskuksiin. Yksikkö kytetään COM-silmukkaan ja lähtöjen käyttöjännite otetaan ulkoisesta 24 V DC -teholähteestä. Se sopii esimerkiksi sireenien ja vilkkuvalojen ohjaukseen sekä palo-ovien pitomagneettien vapautukseen kuivissa sisätiloissa.

Yksikössä on kolme lähtöä. VOO ja VO1 ovat ohjelmoitavia ja valvottuja 24 V DC -lähtöjä hälytinlaitteille. Linjan valvonta perustuu 470 nF:n kondensaattoreihin ja arvo kalibroidaan keskuksen valikosta; katkos, oikosulku tai poikkeama kalibroidusta arvosta ilmoitetaan vikana. VO2 on valvomaton lähtö palo-ovien sulkemiseen. Sitä ohjataan ohjauslausekkeella ja lisäksi se katkaisee jännitteen noin 30 sekunnin kuluttua, jos /Mains OK -tulo ilmoittaa verkkovian tai COM-silmukan tiedonsiirto katkeaa. Lähdöt ohjelmoidaan EBLWin-ohjelmalla.

Asennus ja yhteensopivuus

- Osoite 001-253 asetetaan osoitteenasetustyökalulla 4414
- Yhteensopiva EBL512 G3:n, EBL128:n ja EBL512:n ($V \geq 2.2$) kanssa
- Seinä- tai kattoasennus, suojakannessa 10 kaapeliläpivienttiä
- DIN-kiskoasennus sovitinsarjalla 3363
- Jokaista valvontakondensaattoria kohden tarvitaan päätelaite 5098
- Johdinkoko $\emptyset$ 0,6–1,6 mm (0,28–2 mm²)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41370
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt
Paino	110 g (suojakannen kanssa 155 g)

Mitat	90 × 70 × 32 mm (suojakannen kanssa 129 × 73 × 45 mm)
Käyttöjännite	12–30 V DC silmukasta (nimellinen 24 V DC); ulkoinen syöttö 18–30 V DC
Käyttölämpötila	–10...+55 °C
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-18
CPR	0786-CPR-21201
Varastointilämpötila	–20...+60 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Väri	Tummanharmaa
Materiaali	Paloturvallinen ABS ja polykarbonaatti
IP-luokitus	IP54
Virrankulutus (lepo)	< 6 mA
Virrankulutus (hälytys)	< 6 mA
Lähdöt	VO0 ja VO1 valvottuja, VO2 valvomaton; kukin enintään 1 A (10 ms 1,4 A)
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Ei
Asennustapa	Pinta-asennus seinään tai kattoon, DIN-kisko lisävarusteella 3363
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: Panasonic 3364 I/O-yksikkö

Sertifikaatti: CPR: Panasonic 3364 I/O-yksikkö

Sertifikaatti: DoC: Panasonic 3364 I/O-yksikkö

Sertifikaatti: DoP: Panasonic 3364 I/O-yksikkö

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-3364-i-o-yksikko-24-v-valvotuilla-ulostu/