



PANASONIC

Panasonic 4445 osoitteellinen paikallisen hälytyksen kuittauspainike

Tuotekoodi 41416 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt

Osoitteellinen paikallisen hälytyksen kuittauspainike asuntoihin ja vastaaviin tiloihin. Asukas kuittaa paikallisen savuhälytyksen ja tuulettaa savun ennen kuin hälytys välittyy palokunnalle.

- Vähentää tarpeettomia hälytyksiä palokunnalle
- Kuittausaika 10–120 s ja tutkinta-aika 1–9 min ohjelmoitavissa
- Yhteen LAA-ryhmään 1–5 savuilmaisinta ja kantaäänihälytin
- Enintään 100 LAA-ryhmää (EBL512 G3, EBLOne), 50 (EBL128)
- Seinäasennus kehyksellä tai uppoasennus 65 mm:n rasiaan



Tuotekuvaus

Panasonic 4445 on osoitteellinen paikallisen hälytyksen kuittauspainike (LAAU), joka kytketään COM-silmukkaan. Se asennetaan esimerkiksi asuntoon tai vastaavaan tilaan yhdessä savuilmaisimen ja kantaäänihälyttimen kanssa. Kun ilmaisin havaitsee savua, kantaäänihälytin soi paikallisesti ja painikkeen punainen LED syttyy.

Jos vihreää painiketta painetaan kuittausajan (10–120 s, oletus 30 s) kuluessa, paikallinen äänimerkki hiljenee ja alkaa tutkinta-aika (1–9 min, oletus 3 min), jonka aikana savu voidaan tuulettaa pois. Jos ilmaisimet palautuvat normaaliksi tutkinta-ajan kuluessa, hälytys päättyy. Muussa tapauksessa tai jos painiketta ei paineta, keskus antaa normaalin palohälytyksen, joka välitetään palokunnalle ja hälytysjärjestelmille. Kuittauksen voi ohjelmoida toistettavaksi enintään kolme kertaa.

Yhteen LAA-ryhmään kuuluu 1–5 analogista savuilmaisinta (4401, 4401L, 4400, 4400L tai langaton 4611), vähintään yksi summeri, kuten kantaäänihälytin 4479, ja yksi kuittauspainike. EBLWin 2.4.1:stä alkaen koko ilmaisinyhjän voi liittää LAA-ryhmään. Multi-ilmaisimilla 4400 ja 4400L toiminto voidaan asettaa keskeytymään lämpöhälytykseen (56 °C).

Asennus

- Seinäasennus kehyksellä tai uppoasennus 65 mm:n pyöreään rasiaan
- Osoite 001–253 ja NORMAL-tila asetetaan työkalulla 3314 tai 4414 ennen silmukkaan kytkemistä
- Kaikkien LAA-ryhmän laitteiden on oltava samassa keskuksessa

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41416
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt

Paino	39 g
Mitat	84 × 84 × 22 mm
IP-luokitus	IP43
Käyttölämpötila	-10...+55 °C
EN 54 -hyväksyntä	Suunniteltu täyttämään standardin EN 54-18:2005 vaatimukset
Varastointilämpötila	-25...+70 °C
Kosteus	Enintään 90 % RH, ei tiivistyvä
Väri	Valkoinen
Materiaali	Paloturvallinen ABS ja polykarbonaatti
Käyttöjännite	12–30 V DC
Virrankulutus (lepo)	< 2 mA
Virrankulutus (hälytys)	< 5 mA
Kuittausaika	10–120 s (ohjelmoitava)
Tutkinta-aika	1–9 min (ohjelmoitava)
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Ei
Yhteensopivuus	EBL512 G3, EBLOne, EBL128
Asennustapa	Seinäasennus kehyksellä tai uppoasennus 65 mm:n rasiaan
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 4445 osoitteellinen paikallisen hälytyksen kuittauspainike

Sertifikaatti: DoC: 4445 osoitteellinen paikallisen hälytyksen kuittauspainike

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4445-paikallinen-halytyksenkuittauspaini/