



PANASONIC

Panasonic 5039 EBL512 G3 -lämpöanturi

Tuotekoodi 42633 · Paloilmoitinjärjestelmät > Varaosat

Akkujen lämpötila-anturi Panasonic EBL512 G3 -paloilmoitinkeskukseen. Anturin avulla keskus säättää varavoima-akkujen latausjännitettä akkujen lämpötilan mukaan.

- Mittaa varavoima-akkujen lämpötilaa
- Latausjännitteen lämpötilakompensointi
- Kytetään emokortin liittimeen J18
- Sijoitetaan keskuksen akkutilaan akkujen yhteyteen

Tuotekuvaus

Panasonic 5039 on EBL512 G3 -paloilmoitinkeskuksen akkujen lämpötila-anturi. Keskukseen emokortti hoitaa varavoima-akkujen latauksen ja anturin mittaaman lämpötilan perusteella latausjännitettä säädetään: latausjännite on $27,3 \pm 0,1$ V 20 °C:ssa, mutta vaihtelee akun lämpötilan mukaan $27,3 \pm 0,7$ V.

Anturi sijaitsee keskuksen metallikotelossa akkutelineen yhteydessä ja se kytetään emokortin liittimeen J18. Tuote on tarkoitettu varaosaksi.

Yhteensopivuus

Anturi on tarkoitettu EBL512 G3 -keskuksiin 5000 ja 5001. Keskukseen varavoimana käytetään kahta 12 V:n suljettua lyijyakkua (17–65 Ah) ja akkujen suurin käyttölämpötila latauksen aikana on 50 °C.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	42633
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Varaosat
Liitäntä	Emokortin liitin J18
Latausjännite	$27,3 \pm 0,1$ V (20 °C), lämpötilan mukaan $27,3 \pm 0,7$ V
Asennustapa	Keskuksen akkutilaan
Yhteensopivuus	EBL512 G3 5000 ja 5001

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus (sarja): EBL512 G3 5000 ja 5001

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-5039-eb1512-g3-lampoanturi/