



PANASONIC

Panasonic 5054 näyttöyksikkö

Tuotekoodi 41100 · Paloilmoitinjärjestelmät > Näyttöyksiköt

Näyttöyksikkö Panasonic EBL-paloilmoitinjärjestelmiin, jossa on 10,1 tuuman värikosketusnäyttö. Yksikkö voidaan ottaa käyttöön palokuntapaneelina, tietopaneelina, esihälytyspaneelina tai ohjauspaneelina.

- 10,1" kapasitiivinen värikosketusnäyttö, 1024 × 600
- Toimii palokunta-, tieto-, esihälytys- tai yleisenä ohjauspaneelina
- Enintään 30 näyttöyksikköä / järjestelmä
- RS485-väylä jopa 1 200 m, kahdennettu tiedonsiirto ja syöttö
- Monikielinen, oma kuva lepotilan näkymään
- Sisäänrakennettu summeri



Tuotekuvaus

Panasonic 5054 on EBL-paloilmoitinkeskukseen RS485-väylällä liitettävä näyttöyksikkö, jossa on 10,1 tuuman kapasitiivinen värikosketusnäyttö. Yksikkö näyttää palohälytykset ja käyttäjän määrittämät hälytystekstit ja tarjoaa kirjautuneelle käyttäjälle keskuksen keskeiset toiminnot, kuten vikojen kuittauksen, poiskytkennät ja ryhmätestin.

Yksikön tyyppiä valitaan jokin seuraavista:

- **Tietopaneeli** – hälytysten ja järjestelmän tilan näyttö
- **Palokuntapaneeli** – hälytysten näyttö ja kuittaus palokunnalle
- **Esihälytyspaneeli** – esihälytystoiminnon (alert annunciation) kuittaus ja nollaus
- **Yleinen ohjauspaneeli** – kahdeksan EBLWinissä ohjelmoitavaa toimintoa, esimerkiksi puhaltimien ja palopeltien ohjaus, evakuointi tai lähtöjen ohjaus (EBL512 G3 v3.0 tai uudempi)

Asennus ja yhteensopivuus

Näyttöyksikkö asennetaan seinälle tai näyttöyksikön metallikoteloon 5055. Yhteen järjestelmään voi liittää enintään 30 näyttöyksikköä (osoitteet 00–29). Tiedonsiirtokaapelin pituus voi olla enintään 1 200 m ja sekä tiedonsiirto että 24 V:n syöttö voidaan kahdentaa. Keskus pystyy syöttämään enintään neljää näyttöyksikköä; lisäsyöttö voidaan järjestää ulkoisella teholahteella 4466. Näyttöyksikön ohjelmistoversion on vastattava keskuksen versiota ja laiteohjelmisto päivitetään USB-liitännän kautta. Yksikkö on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41100
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Näyttöyksiköt
Paino	1 400 g

Mitat	169 × 264 × 56 mm
IP-luokitus	IP30
Käyttölämpötila	-5...+40 °C
Liitäntä	RS485 (kahdennettavissa), USB laiteohjelmiston päivitykseen
Summeri	Sisäänrakennettu
Hyväksynnät	CE Suunniteltu noudattamaan EN 54-2 -standardia soveltuvilta osin
Väri	Vaaleanharmaa (NCS S 1500-N)
Materiaali	PC/ABS
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	45 mA (24 V DC)
Virrankulutus (hälytys)	180 mA (24 V DC)
Näyttö	10,1" TFT, kapasitiivinen kosketusnäyttö, 1024 × 600
Kosteus	Enintään 93 % RH, ei tiivistyvä

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 5054 näyttöyksikkö

Sertifikaatti: SBSC (SBF 110:8): 5054/5055 näyttöyksikkö

Sertifikaatti: DoC: 5054 / 5055

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-5054-palokuntapaneeli/