



PANASONIC

Panasonic 5088 yhdyskäytävä

Tuotekoodi 41232 · Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet

Yhdyskäytävä, jolla Panasonic EBL-paloilmoitinjärjestelmä liitetään lähiverkkoon tai internetiin. Järjestelmän tilaa voi seurata ja ohjata selaimella ja tiedot voi välittää muihin järjestelmiin.

- Järjestelmän tila ja etäohjaus selaimella (EBLWeb)
- Sähköposti-ilmoitukset hälytyksistä, vioista ja huoltotarpeista
- Kymmenen käyttäjää ja kolme käyttöoikeustasoa
- Protokollat: EBLTalk, ESPA 4.4.4, SIA, Modbus
- EBLNet ja OPC UA erillisellä lisenssillä
- Salattu HTTPS-yhteys SSL-varmenteella



Tuotekuvaus

Panasonic 5088 Gateway on yhdyskäytävä, jolla yksittäinen EBL-paloilmoitinkeskus tai verkotettu EBL512 G3 -järjestelmä liitetään lähiverkkoon, internetiin, turvallisuusjärjestelmään tai muihin tietojärjestelmiin. Laite asennetaan keskuksen sisälle 35 mm:n DIN-kiskoon ja se saa 24 V:n syötön keskukselta.

EBLWeb-ohjelmiston avulla keskuksen tilaa voidaan seurata tietokoneen selaimella ja järjestelmää voidaan ohjata etänä kaksisuuntaisen yhteyden kautta. Käyttäjää voi olla kymmenen ja käyttöoikeustasoa kolme. Selainyhteys voidaan suojata HTTPS-salauksella. Yhdyskäytävä voi lähettää sähköpostia ennalta valituista tapahtumista, kuten esihälytyksestä, palohälytyksestä, viasta, poiskytkennästä, teknisestä varoituksesta ja huoltosignaalista. Hälytyspisteisiin voi liittää linkkejä esimerkiksi pohjapiirustuksiin tai kameroihin.

Rajapinnat

- **EBLTalk** (RS232 tai TCP/IP) – avoin protokolla hälytystietojen siirtoon
- **ESPA 4.4.4** (RS232) – henkilöhakujärjestelmät
- **SIA** (RS232) – erilliset valvontasovellukset
- **Modbus** (RS232) ja **Modbus V2** (TCP/IP) – kiinteistöautomaatio
- **EBLNet** ja **OPC UA** – turvallisuusjärjestelmät, vaativat lisenssin

Asennus

Laitteessa on kaksi Ethernet-liitäntää (RJ-45), RS232-liitäntä keskukseseen sekä eristetty RS485/RS232-liitäntä ulkoiseen järjestelmään. Konfigurointi ja ohjelmiston lataus tehdään EBLWinillä TCP/IP-yhteyden kautta. Järjestelmään voi lisätä enintään viisi yhdyskäytävää, yksi keskusta kohden.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41232
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet
Protokollat	EBLTalk, ESPA 4.4.4, SIA, Modbus, Modbus V2 (TCP/IP), EBLNet, OPC UA
Paino	86 g
Mitat	90 × 25 × 74 mm
Käyttölämpötila	0...+55 °C
Väri	Musta
Materiaali	Palosuojattu ABS ja polykarbonaatti
IP-luokitus	IP20
Käyttöjännite	10,8–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	75 mA
Virrankulutus (hälytys)	75 mA
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Liitäntä	2 × Ethernet (RJ-45), RS232, RS485/RS232, USB
Asennustapa	35 mm DIN-kisko keskuksen sisällä

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: ESPA 4.4.4

Tekninen kuvaus: Modbus

Tekninen kuvaus: OPC UA

Tekninen kuvaus: SIA

Tekninen kuvaus: EBL Graphics

Tekninen kuvaus: EBLApp

Tekninen kuvaus: 5088 Gateway

Tekninen kuvaus: EBLTalk

Sertifikaatti: DoC: 5088 Gateway

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-5088-gateway/