



PANASONIC

# Panasonic 6386 jatkoputki kanavailmaisimeen, 1,06 m

Tuotekoodi 42412 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Kanavailmaisimet

1,06 metrin jatkoputki Panasonic 6377 (Uniguard-4) -kanavailmaisinkammion venturiputkelle. Jatkoputkea käytetään ilmanvaihtokanavissa, jotka ovat yli 0,6 metriä leveitä.

- Jatkaa venturiputkea 1,06 m
- Pakollinen yli 0,6 m:n leveyisissä kanavissa
- Sopii myös puhaltimella varustetun putken 6381-06 jatkoksi
- Kumitiiviste ja kaksi kiinnitysruuvia mukana
- Lyhennettävissä tarvittavaan mittaan

## Tuotekuvaus

Panasonic 6386 on 1,06 metrin jatkoputki kanavailmaisinkammion 6377 (Uniguard-4) venturiputkelle. Kun ilmanvaihtokanavan leveys tai halkaisija on yli 0,6 metriä, venturiputkea on jatkettava niin, että se läpäisee koko kanavan. Näin kammion ilmaisimen läpi kulkeva ilma edustaa koko kanavan ilmavirtaa.

Jatkoputki liitetään tavalliseen 0,6 metrin venturiputkeen 6380-06 tai puhaltimella varustettuun putkeen 6381-06. Putkien väliin asennetaan mukana tuleva kumitiiviste, putket työnnetään kokonaan yhteen ja liitos lukitaan kahdella mukana tulevalla ruuvilla.

## Asennus

Kammion puolelle kanavaan porataan Ø 38 mm:n reikä ja vastakkaiselle puolelle Ø 51 mm:n reikä. Jatkoputki katkaistaan tarvittaessa sopivan mittaiseksi, sen päähän asennetaan päätytulppa ja vastakkaisen seinän läpivienti tiivistetään kumitiivisteellä 6385. Putki saa ulottua enintään 30 mm kanavan seinän ulkopuolelle. Asennuksen jälkeen tarkistetaan, että kammion virtausosoitin liikkuu ja ilmaisin reagoi testisuihkeeseen.

## Tekniset tiedot

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Tuotekoodi     | 42412                                                        |
| Valmistaja     | Panasonic                                                    |
| Tuoteryhmä     | Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Kanavailmaisimet |
| Pituus         | 1,06 m                                                       |
| Yhteensopivuus | Venturiputket 6380-06 ja 6381-06, kanavailmaisinkammio 6377  |
| Asennustapa    | Liitetään venturiputkeen tiivisteellä ja kahdella ruuvilla   |

## Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

**Tekninen kuvaus (sarja):** 6377 kanavailmaisinkammio

**Pyydä tarjous tai kysy lisää:** myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16