



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5523/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

	Panasonic Fire & Security Europe AB Jungmansgatan 12 SE-211 11 Malmö, Królestwo Szwecji
stwierdza, że wyrób:	Ręczny ostrzegacz pożarowy typu 4433
produkowany przez:	Panasonic Fire & Security Europe AB Jungmansgatan 12 SE-211 11 Malmö, Królestwo Szwecji
w zakładzie produkcyjnym:	Eaton Electrical Products Limited Llantarnam Park, Cwmbran NP44 3AW, Wielka Brytania
spełnia wymagania:	pkt. 10.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7432/2024 z dnia 01.03.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr BMA 12135 z dnia 30.11.2012 r., nr BMA 08081 z dnia 02.09.2008 r. wykonanych przez VDS Schadenverhütung, sprawozdanie z badań nr DANAK-195782, Rev. 1 z dnia 29.10.2001 r. wykonane przez Delta Danish Electronics Light & Accoustic oraz sprawozdanie z badań nr 1674/BA/19 z dnia 11.07.2019 r., nr 565/BA/13 z dnia 07.02.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5523/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa: od **01.10.2024 r.** do **30.09.2029 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 1 października 2024 r.



**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5523/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu 4433

Odmiana:	4433
Rodzaj uruchamiania:	A: uruchamiany bezpośrednio
Dodatkowe wskazanie stanu alarmowania:	tak; dioda LED na płycie czołowej
Szybka:	nienastawialna
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:	tak
Kategoria środowiskowa:	do użytku wewnętrznego
Ochrona zapewniana przez obudowę:	nie przeprowadza się badania
Zakres temperatur pracy [°C]:	- 10 ÷ + 55
Znamionowe napięcie zasilania [V DC]:	24
Prąd alarmowania [A]:	0,0027
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany
Wymiary [mm]:	98 x 91 x 60
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne
Masa [g]:	200

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 1 października 2024 r.