

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5535/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Panasonic Fire & Security Europe AB
Jungmansgatan 12
SE-211 11 Malmö, Królestwo Szwecji

stwierdza, że wyrób:

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu 4439

produkowany przez:

Panasonic Fire & Security Europe AB
Jungmansgatan 12
SE-211 11 Malmö, Królestwo Szwecji

w zakładzie produkcyjnym:

Eaton Electrical Products Limited
Llantarnam Park, Cwmbran
NP44 3AW, Wielka Brytania

spełnia wymagania:

pkt. 10.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczania wyrobu numer 7431/2024 z dnia 01.03.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr BMA 12136 z dnia 30.11.2012 r., nr BMA 09189 z dnia 23.12.2009 r., nr BMA 08081 z dnia 02.09.2008 r. wykonanych przez VDS Schadenverhütung, sprawozdanie z badań nr DANAK-195782, Rev. 1 z dnia 29.10.2001 r. wykonane przez Delta Danish Electronics Light & Accoustic oraz sprawozdanie z badań nr 1673/BA/19z dnia 11.07.2019 r., nr 566/BA/13 z dnia 07.02.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5535/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa: od **09.10.2024 r.** do **08.10.2029 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępcą Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczania
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 9 października 2024 r.



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5535/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu 4439

Odmiana:	4439
Rodzaj uruchamiania:	A: uruchamiany bezpośrednio
Dodatkowe wskazanie stanu alarmowania:	tak; dioda LED na płycie czołowej
Szybka:	nienastawialna
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:	nie
Kategoria środowiskowa:	do użytku zewnętrznego
Ochrona zapewniana przez obudowę:	ROP jest odpowiednio chroniony przed wnikaniem wody
Zakres temperatur pracy [°C]:	- 25 ÷ + 70
Znamionowe napięcie zasilania [V DC]:	24
Prąd alarmowania [A]:	0,0027
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany
Wymiary [mm]:	98 x 91 x 66
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne
Masa [g]:	240

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczania
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 9 października 2024 r.