

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5426/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Panasonic Fire & Security Europe AB

Jungmansgaten 12,
SE-211 11 Malmö, Szwecja

stwierdza, że wyrób:

Sygnalizator optyczny typu 4480

produkowany przez:

Panasonic Fire & Security Europe AB
Jungmansgaten 12,
SE-211 11 Malmö, Szwecja

w zakładzie produkcyjnym:

Eaton Electrical Products Limited
Llantarnam Park, Cwmbran
NP44 3AW, Wielka Brytania

spełnia wymagania:

**pkt. 11.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984,
z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7427/2024 z dnia 01.03.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 180435-AU03+BZA02-PB01 z dnia 21.07.2021 r. 142031-AU01+BZA01-PB01 z dnia 19.12.2016 r., nr 142031-AU05+BZA02-PB01 z dnia 19.12.2016 r. wykonanych przez VDS Schadenverhütung GmbH oraz sprawozdanie z badań nr 1604/BA/19 z dnia 31.05.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 5426/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa:

od **04.07.2024 r.**

do **03.07.2029 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 4 lipca 2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5426/2024

Sygnalizator optyczny typu 4480

Odmiana:	4480
Napięcie zasilania [V DC]:	12 ÷ 30
Prąd dozoru [A]:	0,0025
Prąd alarmowania [A]:	dla 0,5 Hz: 0,023-0,034 (w zależności od ustawień) dla 1,0 Hz: 0,035-0,065 (w zależności od ustawień)
Częstotliwość błyskania [Hz]:	0,5 1,0
Barwa światła:	czerwona
Kategoria sygnalizatora:	W-2.4-5.0 O (W-2.1-2.5)
Funkcja synchronizacji:	nie
Typ środowiska pracy:	A
Stopień ochrony IP:	21 C
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany
Wymiary [mm]:	93 x 65
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne
Masa [g]:	145

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. brg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia 4 lipca 2024 r.