

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5545/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Panasonic Fire & Security Europe AB
Jungmansgatan 12
SE-211 11 Malmö, Królestwo Szwecji**

stwierdza, że wyrób:

Sygnalizator optyczny typu 4481

produkowany przez:

**Panasonic Fire & Security Europe AB
Jungmansgatan 12
SE-211 11 Malmö, Królestwo Szwecji**

w zakładzie produkcyjnym:

**Eaton Electrical Products Limited
Llantarnam Park
NP44 3AW Cwmbran, Wielka Brytania**

spełnia wymagania:

**pkt. 11.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984,
z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7428/2024 z dnia 01.03.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 180435-AU03+BZA02-PB01 z dnia 21.07.2021 r., nr 142031-AU03+BZA02-PB01 z dnia 19.12.2016 r. wykonanych przez VDS Schadenverhütung GmbH oraz sprawozdanie z badań nr 1602/BA/19 z dnia 20.08.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5545/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa:

od 17.10.2024 r.

do 16.10.2029 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 16 października 2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5545/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Sygnalizator optyczny typu 4481

Odmiana:	4481	
Napięcie zasilania [V DC]:	12 ÷ 30	
Prąd dozoru [A]:	0,0025	
Prąd alarmowania [A]:	0,034	0,065
Częstotliwość błyskania [Hz]:	0,5	1,0
Barwa światła:	czerwona	
Kategoria sygnalizatora:	C-3.0-7.3 C-3.0-3.0	
Funkcja synchronizacji:	nie	
Typ środowiska pracy:	A	
Stopień ochrony IP:	21C	
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do stropu	
Wymiary [mm]:	Ø 93 x 65	
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne	
Masa [g]:	100	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 16 października 2024 r.