

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5425/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Panasonic Fire & Security Europe AB
Jungmansgaten 12,
SE-211 11 Malmö, Szwecja

stwierdza, że wyrób:

Sygnalizator akustyczno-optyczny typu 4482

produkowany przez:

Panasonic Fire & Security Europe AB
Jungmansgaten 12,
SE-211 11 Malmö, Szwecja

w zakładzie produkcyjnym:

Eaton Electrical Products Limited
Llantarnam Park, Cwmbran
NP44 3AW, Wielka Brytania

spełnia wymagania:

pkt. 11.4 oraz pkt. 11.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7430/2024 z dnia 01.03.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 180435-AU03+BZA02-PB01 z dnia 21.07.2021 r., nr 142031-AU05+BZA02-PB01 z dnia 19.12.2016 r. wykonanych przez VDS Schadenverhütung GmbH oraz sprawozdanie z badań nr 1603/BA/19 z dnia 28.05.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.


Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5425/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa:

od **03.07.2024 r.**

do **02.07.2029 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 3 lipca 2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 5425/2024****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Sygnalizator akustyczno-optyczny typu 4482**

Odmiana:	4482
Napięcie zasilania [V DC]:	12 ÷ 30
Prąd dozoru [A]:	0,0025
Prąd alarmowania [A]:	dla 0,5 Hz: 0,027 ÷ 0,038 (w zależności od ustawień) dla 1,0 Hz: 0,039 ÷ 0,069 (w zależności od ustawień)
Poziom dźwięku (1m) [dB]:	70,2 ÷ 100
Częstotliwość i wzór dźwięku:	1. 984 Hz; ciągły sygnał 2. 984 Hz; przez 500 ms, następnie 500 ms przerwy 3. 644 Hz; przez 250 ms, następnie 984 Hz; przez 250 ms 4. 1200-500 Hz; opadający przez 1000 ms 5. 500-1200 Hz; rosnący przez 3000 ms, następnie cisza przez 500 ms 6. 554 Hz przez 100 ms, następnie 440 Hz przez 400 ms 7. (984 Hz przez 500 ms, następnie 500 ms przerwy) x 3, następnie 1500 ms przerwy
Sygnalizator głosowy:	nie
Synchronizacja komunikatu:	nie dotyczy
Częstotliwość błyskania [Hz]:	0,5 1,0
Barwa światła:	czerwona
Kategoria sygnalizatora:	W-2.4-5.0 O (W-2.1-2.5)
Funkcja synchronizacji:	nie
Typ środowiska pracy:	A
Stopień ochrony IP:	21C
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany
Wymiary [mm]:	147 x 106 x 92
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne
Masa [g]:	278

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 3 lipca 2024 r.

Strona 2/2